

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-FI.ПБ57.В.00769
(номер сертификата соответствия)

ТР 0651527
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ "Oy Scantarp Ab". Адрес: PL 1766, Lukkosalmentie 4, 70421 KUOPIO, Финляндия. Телефон
(наименование и место-нахождение заявителя) + 358 17 288 1188, факс +358 17 465 1762.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "Oy Scantarp Ab". Адрес: Lukkosalmentie 4 Kuopio 70420, Finland, Финляндия. Телефон
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) + 358 17 288 1188, факс +358 17 465 1762.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС ООО "ПожСтандарт". 121433, г. Москва, ул. Минская, 22, тел.
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) (499)730-69-81; (495)989-12-49, факс (495)641-51-90, E-mail info@pojstandart.ru. ОГРН: 1107746088548. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ57 выдан 23.11.2010г.

Департаментом надзорной деятельности МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Материалы декоративные отделочные технические
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) полимерные т.м. «VINYPLAN (VP)» и «SCANPLAN (SP)»
марок: 5741, 5747, 6752, 6756, 6769, 6770, плотностью от 550 гр/м2 до 900 гр/м2, выпускаемые по технической документации изготовителя.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
22 4900

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) глава 18., статья 80., п. 1, глава 19., статья 81., п. 1., глава 30., статья 134., п. 7., глава 33., статья 149.,
Приложение, таблица 3, 27. Согласно приложению на 1 листе (бланк №0322214).

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
3921 90 600 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний №ПИПБ1018/11-11 от
(испытания) и измерения 21.11.2011г., ИЛ ООО "ПожСтандарт", рег. № ТРПБ.RU.ИН37 от 23.11.2010, адрес: 153531, Ивановская обл., Ивановский район, п. Лебяжий Луг., ул. Старая Котельная, стр. 1.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)) требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008), № РОСС RU.264.СДС.11 от 30.09.2011 г. до 30.09.2014 г., выдан ОС «СДС-СЕРТ», рег. № РОСС RU.3791.04ОШ01. Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008), № FI 4867-03 от 15.01.2010 г до 15.01.2013 г., выдан ОС «IQNet».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 29.11.2011 **по** 28.10.2014



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Мурат Аношин

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

С.А. Малыхин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №

C-FI.ПБ57.В.00769

(обязательная сертификация)

ТР

0322214

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – Г2 умеренногорючие по Ф3 123 ст.13.
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – В2 умеренновоспламеняемые по Ф3 123 ст.13.
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразующей способности – ДЗ с высокой дымообразующей способностью по Ф3 123 ст. 13.
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа токсичности продуктов горения - Т4 чрезвычайно опасные по Ф3 123 ст. 13.
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени.	Группа распространения пламени по поверхности – РП1 нераспространяющий по Ф3 123 ст. 13.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Мурат Аношин

С.А. Малыхин